



YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-07

İlk Yayın Tarihi: 05.12.2022

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu içerisinde bulunan Yangın Söndürme Tüpü bakım ve kullanıma dair işlemleri açıklamaktır.

2. SORUMLULAR

Akademik ve İdari Personel

3. DOKÜMANLAR

Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanma klavuzu.

4. YÖNTEM

4.1. Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı

4.1.1. Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.

4.1.2. Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.

4.1.3. Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.

4.1.4. Yangın söndürme tüpü düşürülmemelidir, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.

4.1.5. Yangın söndürme tüpü kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

4.2. Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı

4.2.1. Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.

4.2.2. Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.

4.2.3. Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.

4.2.4. Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.

4.2.5. Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolun, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. YILDIZ ÜNLÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY